

水道事業ガイドラインに基づく業務指標(PI) (平成30年度版)

「水道事業ガイドライン JWWA Q100」とは、水道事業における施設の整備状況や経営状況等を総合的に評価するもので、全国の水道事業者共通の指標です。このガイドラインは、厚生労働省の水道ビジョンに示された目標と合わせ、平成17年1月に(社)日本水道協会によって規格化されたものです。また、この規格は、国際規格として制定された「水道サービスの評価に関するガイドライン」の考えに基づいて制定されたもので、国際的にも認知されるものです。

この業務指標は、各水道事業者の規模や地理的条件の違いもあるため、単純には比較できませんが、様々な指標を用いる事によって水道事業者の特徴や課題が見えてくるものです。

当企業団では、119項目の業務指標(PI)のうち、「用水供給事業者」に関連するものとして75項目の指標について試算を行っております。

平成27年度以降の業務指標は平成28年3月2日に規格改正した「水道事業ガイドライン」に基づいています。

水道事業ガイドラインに基づく業務指標

【 安全 : 安全で安心、そしておいしい水をいつでも供給できる水道 】

指標 番号	(旧) 番号	業務指標名	指標の解説	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	当企業団の傾向
A201	1101	原水水質監視度 (項目) 原水水質監視項目数	水道事業者が原水水質の項目をどの程度検査しているかを示しています。 水道事業者の水質管理水準を表します。	59	59	59	60	59	過去の水質調査において検出された項目を実施していますが、毎年、検査項目の見直しの検討を行います。 平成29年度の検査結果を受け、検査項目のうち、農薬類からテフリルトリオンを除外しました。
A203	5002	配水池清掃実施率 (項目) (5年間に清掃した配水池有効容量 / 配水池) × 100 ※配水池有効容量を浄水池及び当別送水ポンプ井有効容量とする。	配水池有効容量に対する5年間に清掃した配水池有効容量の割合を示しています。安全で良質な水への取組具合を表します。	0.0	0.0	10.7	10.7	10.7	配水池を有していないため、配水池有効容量を浄水池及び当別ポンプ井有効容量に置き換えて算出しています。 再計算により、浄水池の有効容積が小さくなったため実施率が上がっています。
A301	2201	水源の水質事故数 (件) 年間水源水質事故件数	1年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源の突発的水質以上のリスクがどれだけあるかを表します。	0	0	0	0	0	水質汚染に至る事故はありません。
A302	1116	活性炭投入率 (%) (年間粉末活性炭投入日数 / 年間日数) × 100	年間浄水処理量に対する年間粉末活性炭処理水量の割合を示すもので、原水の汚染状況、水質事故などに対する対応を表します。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	粒状活性炭ろ過池を有しているため、粉末活性炭の投入は行っていません。 ※当企業団の水道水は粒状活性炭ろ過処理が行われています。

【 持 続 : 経営環境の変化に対応し、長期的に安定した水を供給できる水道 】

指標 番号	(旧) 番号	業務指標名 算出定義	指標の解説	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	当企業団の傾向
B101	1004	自己保有水源率(%) (自己保有水源水量 / 全水源水量)×100	自己所有の水源水量(水道事業者が管理している貯水池、井戸)の割合を示します。自己保有水源が多いことは取水の自由度が大きいこととなります。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	自己水源を持たないため0となります。 ※水源である当別ダムは北海道が管理しており、十分な水利権の許可量を有しています。
B102	1005	取水量1m ³ 当たり水源保全投資額(円/m ³) 水源保全に投資した費用 / 年間取水量	取水量1m ³ 当たりに対する水質保全に対する投資費用を示すもので、水道事業者の水質保全への取組状況を表します。			0	0	0	当企業団では現在水源保全への投資は行っていません。
B104	3019	施設利用率(%) (一日平均送水量 / 一日施設能力)×100	施設の能力をどの程度、平均的に利用しているかを示しています。数値が大きいほど効率的に施設を利用していることとなりますが、一方で大きすぎる場合は予備的な能力が不足していることを表します。	62.6	62	61.5	61.9	61.6	水道用水供給開始以来、60%前後となっています。
B105	3020	施設最大稼働率(%) (一日最大送水量 / 一日施設能力)×100	1年間で最も送水した日の送水量が施設の能力のどの程度にあたるかを示します。	70.3	69.5	67.9	72.2	69.5	水道用水供給開始以来、70%前後となっています。
B106	3021	負荷率(%) (一日平均送水量 / 一日最大送水量)×100	施設が年間を通して有効に利用されているかを見る指標です。値が高い方が、施設が有効に利用されているといえます。	89.1	89.3	90.6	85.8	88.6	負荷率は85%以上となっており、今後も施設の有効利用を進めていきます。
B108	5111	管路点検率(%) (点検した管路延長 / 管路総延長)×100	管路の総延長に占める1年間に点検した管路の延長の割合で、管路の健全性確保のための点検の実施率を示します。	15.3	26.1	31.5	31.8	35.0	3カ年計画で全管路の点検を行っており、H25～H27の3カ年で100%の実施率となっております。 同じようにH28～H30の3年間で100%となるよう計画して点検を実施しています。
B109		バルブ点検率(%) (点検したバルブ数 / バルブ設置数)×100	バルブ設置数に対する1年間に点検したバルブ数の割合を示すもので、管路の健全性確保のための点検の実施率を表します。			25.4	24.6	27.2	バルブのうち空気弁は3カ年で全ての空気弁を点検する計画となっております。また、緊急遮断弁等の空気弁以外のバルブについては年1回点検を実施しています。
B113	2004	配水池貯留能力(日) 配水池容量 / 1日平均送水量 ※配水池容量を浄水池及び当別ポンプ井容量に置き換えています。	水道水を貯めておく浄水池及び当別ポンプ井の総容量が平均送水量の何日分あるかを示し、用水供給に対する安定性を表します。	0.20	0.21	0.23	0.23	0.21	浄水池は送水量の約5時間分の水道水が蓄えられる容量があります。※配水池を有していないため、浄水池及び当別ポンプ井に置き換えています。
B117		設備点検実施率(%) (電気・計装・機械設備等の点検回数 / 電気・計装・機械設備等の合計数)×100	電気・計装・機械設備の合計数に対する点検機器数の割合を示すもので、設備の健全性確保のための点検実施率を表します。		68.9	80.9	84.8	89.8	事故・故障を未然に防ぐため、定期的に点検を実施しています。
B301	4001	配水量1m ³ 当たり電力消費量(kWh/m ³) 全施設の電力使用量 / 年間分水量	水道水を1m ³ 供給するために必要な電力消費量を示します。数値が小さいほど電力を効率よく使用して水道水をつくらせていることとなります。	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	ポンプ施設が比較的小規模であることから1m ³ 当たりの電力消費量は少ないと考えられます。
B302	4002	配水量1m ³ 当たり消費エネルギー(MJ/m ³) 全施設での総エネルギー消費量 / 年間分水量	水道水を1m ³ 供給するために必要なエネルギー量を示します。数値が低いほどエネルギーを効率よく使用し水を届けていることとなります。	0.62	0.65	0.63	0.66	0.66	ポンプ施設が比較的小規模であることから1m ³ 当たりの総エネルギー消費量は少ないと考えられます。
B303	4006	配水量1m ³ 当たり二酸化炭素排出量(g・CO ₂ /m ³) [総二酸化炭素(CO ₂)排出量 / 年間分水量]×10 ⁶	水道水を1m ³ 供給するために水道事業全体で排出した二酸化炭素の量を示します。数値が小さいほど水道水を1m ³ つくる際に地球温暖化への影響が小さいこととなります。	111.9	118.7	113.4	108.2	99.2	二酸化炭素排出量は、水道水を作る際の電力消費によるものが大部分を占めるため、今後は電力消費量の削減などの省エネに取り組みます。 昨年度は北海道胆振東部地震に伴う停電の影響や二酸化炭素排出係数が低い電気事業者に契約先を変更した結果、やや低い値となっています。
B304	4003	再生可能エネルギー利用率(%) (再生可能エネルギー設備の電力使用率 / 全施設の電力使用量)×100	全施設の電力使用量に対する再生可能エネルギーの利用の割合を示すもので、環境負荷低減に対する取組み度合いを表します。			0.0	0.0	0.0	当企業団において、再生可能エネルギー設備による電力は使用していません。
B305	4004	浄水発生土の有効利用率(%) (有効利用土量 / 浄水発生土量)×100	原水を水道水にする過程で発生する土を埋め立てなどの廃棄処分をせず、培養土などに有効利用している割合を示します。	100	100	100	100	100	浄水発生土の有効利用を行っています。
B306	4005	建設副産物のリサイクル率(%) (リサイクルされた建設副産物量 / 建設副産物排出量)×100	建設工事などで発生する土砂やコンクリートなどを廃棄処分せず、リサイクルした割合を示します。	—	—	—	—	—	建設工事がなく、建設副産物の発生がないためリサイクル率は0%となります。
B401	5102	ダクタイル鑄鉄管・鋼管率(%) [(ダクタイル鑄鉄管延長 + 鋼管延長) / 管路総延長]×100	鉄製の水道管であるダクタイル鑄鉄管と鋼管の延長の水道管総延長に対する割合を示します。一般に鉄製管路は信頼性が高いとされています。	100	100	100	100	100	導・送水管とも全て鉄管となっています。
B402	2107	管路の新設率(%) (新設管路延長 / 管路総延長)×100	年間で新設した管路延長の総延長に対する割合を示します。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	新たに布設した管路はありません。
B501	2101	法定耐用年数超過浄水施設率(%) (法定耐用年数を超えている浄水施設能力 / 全浄水施設能力)×100	全浄水施設のうち法定の耐用年数を超えた施設の割合を示します。この値が大きいほど古い施設が多いこととなりますが、使用の可否を示すものではありません。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	法定耐用年数(60年)を超えた施設はありません。
B502	2102	法定耐用年数超過設備率(%) (経年化年数を超えている電気・機械設備数 / 電気・機械設備の総数)×100	全電気・機械設備数のうち法定の耐用年数を超えた電気・機械設備の割合を示します。この値が大きいほど古い施設が多いこととなりますが、使用の可否を示すものではありません。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	経年化年数を超えている電気・機械設備はありません。
B503	2103	法定耐用年数超過管路率(%) (法定耐用年数を超えている管路延長 / 管路総延長)×100	法定の耐用年数を超えた管路延長の総延長に対する割合を示します。この値が大きいほど古い管路が多いこととなりますが、使用の可否を示すものではありません。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	法定耐用年数(40年)を超えた管路はありません。
B504	2104	管路の更新率(%) (更新された管路延長 / 管路総延長)×100	年間に更新された管路の割合を示します。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	耐用年数を迎えていないため、管路更新は行っていません。

指標番号	(旧)番号	業務指標名 算出定義	指標の解説	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	当企業団の傾向
B505	2105	管路の更生率(%) (更生された管路延長 / 管路総延長)×100	年間で更生(古い管の内面を補修すること)した管路の割合を示します。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	管内面のライニング(保護物質の塗布、貼り付けなど)補修については運用開始から間もないことから必要がないため行っていません。
C101	3001	営業収支比率(%) (営業収益 / 営業費用)×100 H27以降 [(営業収益-受託工事収益) / (営業費用-受託工事費)]×100	営業収益の営業費用に対する割合を示します。収益の収支が最終的に黒字であるためには、指標値が100%を一定程度上回っている必要があります。	68.0	67.8	68.3	65.1	64.9	営業収益が営業費用を下回っており、営業損失が生じています。
C102	3002	経常収支比率(%) [(営業収益+営業外収益) / (営業費用+営業外費用)]×100	経常収支(営業収益+営業外収益)の経常費用(営業費用+営業外費用)に対する割合を示します。この指標値は100%以上であることが望ましいとされています。	101.5	99.6	101.0	98.5	98.9	経常収益が経常費用を下回っており、経常損失が生じています。
C103	3003	総収支比率(%) (総収益 / 総費用)×100	総収益の総費用に対する割合。この指標値は100%以上であることが望ましいとされています。	101.5	99.6	101.0	98.5	98.9	総収益が総費用を下回っており、純損失が生じています。
C104	3004	累積欠損金比率(%) [累積欠損金 / (営業収益-受託工事収益)]×100	累積欠損金の受託工事収益を除いた営業収益に対する割合を示します。この数値は0%であることが望ましいとされています。	2.5	3.2	1.5	4.2	6.3	累積欠損金が生じています。
C105	3005	繰入金比率(収益的収支分)(%) (損益勘定繰入金 / 収益的収入)×100	損益勘定繰入金の収益的収入に対する割合を示します。この数値は、低い方が独立採算制の原則に則しているといえます。	22.3	22.7	22.8	23.0	23.0	繰入金は構成団体からの負担金であり、平成36年度まで受け入れることとなっています。
C106	3006	繰入金比率(資本的収入分)(%) (資本勘定繰入金 / 資本的収入)×100	資本的勘定繰入金の資本的収入に対する割合を示します。この数値は、低い方が独立採算制の原則に則しているといえます。	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	資本的収入はありません。
C107	3007	職員一人当たり給水収益(千円/人) (給水収益 / 損益勘定所属職員数) / 1,000	損益勘定職員一人当たりの生産性について、給水収益を基準として把握するための指標です。	56,668	56,865	73,251	71,408	71,489	平成29年度に工事係が配置されて以降、職員1人当たりの給水収益は平成28年度より減少し、71,489千円となっています。
C108	3008	給水収益に対する職員給与費の割合(%) (職員給与費 / 給水収益)×100	職員給与費の給水収益に対する割合を示します。数値が低いほど組織の生産、効率性が高いことを表します。	15.1	15.3	11.0	12.0	11.2	平成29年度に工事係が配置されて以降、給水収益に対する職員給与費の割合は平成28年度より増加し、約11%となっています。
C109	3009	給水収益に対する企業債利息の割合(%) (企業債利息 / 給水収益)×100	企業債利息の給水収益に対する割合を示します。水道事業の効率性及び財務安全性を分析するための指標であり、数値が低いほど給水収益に占める企業債利息の割合が低く、財務安定性が高いことを表します。	34.4	33.2	32.0	31.5	29.9	第1期創設事業が終了し用水供給を開始して間もないことから、指標値が高くなっています。令和2年度からは第2期創設事業の実施に伴う企業債の借入を行うため、企業債利息は増加していく見込みです。
C110	3010	給水収益に対する減価償却費の割合(%) (減価償却費 / 給水収益)×100	減価償却費の給水収益に対する割合を示しています。水道事業は事業運営のために大規模な施設の建設を必要とする装置型産業といわれ、一般に他の業種に比べるとこの割合が高くなります。	111.7	111.4	111.2	114.0	113.7	給水収益に対する減価償却費の割合は、約114%となっています。
C111	3011	給水収益に対する建設改良のための企業債償還金の割合(%) (建設改良のための企業債償還金 / 給水収益)×100	企業債償還金の給水収益に対する割合を示しています。企業債償還金が経営に与える影響を分析するための指標であり、数値が低いほど給水収益に対する企業債償還金の割合が低いということになります。	46.6	53.7	58.4	69.1	79.1	創設事業が終了し用水供給を開始して間もないことから、指標値が高くなっています。企業債償還金は当面増加し、令和4年度にピークを迎える見込みです。
C112	3012	給水収益に対する企業債残高の割合(%) (企業債残高 / 給水収益)×100	給水収益に対する企業債残高の割合を示します。企業債残高の規模と経営への影響を分析するための指標であり、この数値が低いほど一般的には経営状況が良いとされています。	1746.2	1686.5	1625.0	1597.8	1516.8	第1期創設事業が終了し用水供給を開始して間もないことから、指標値が高くなっています。令和2年度からは第2期創設事業が開始され企業債の借入を行うため、企業債残高は増加していく見込みです。
C113	3013	料金回収率(%) (供給単価 / 給水原価)×100	供給単価の給水原価に対する割合を示します。経営状況の健全性を示す指標の一つ。料金回収率が100%を下回っている場合、給水に係る費用が料金収入以外でまかなわれていることを表します。	55.1	70.6	71.7	69.0	69.4	給水に要する費用を供給料金で回収できていない状況にあります。
C114	3014	供給単価(円/m³) 給水収益 / 有収水量	1 m ³ の水を供給することによる収入を示しています。	114	114	114	111	111	料金は、責任水量制としており、あらかじめ取り決めた水量を基本水量として、1 m ³ 当たりの単価を条例で定めています。
C115	3015	給水原価(円/m³) [経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不要品売却益原価 + 付帯事業費)] / 有収水量 H27以降 [経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不要品売却益原価 + 付帯事業費 + 長期前受金戻入)] / 有収水量	1 m ³ の水を作るための費用を示しています。給水原価が下がるほど、経営効率が良くなっていることを示します。	207	161	159	161	160	給水原価が供給単価を上回っている状況になっています。
C118	3022	流動比率(%) (流動資産 / 流動負債)×100	流動資産の流動負債に対する割合を示します。短期債務に対する支払い能力を表しており、100%以上であることが望ましいとされています。	253.1	251.3	247.4	213.8	194.2	流動資産が流動負債を上回っており、短期債務に対する支払能力が充分にある状態です。 ※新会計基準に基づく決算値により計算しています。
C119	3023	自己資本構成比率(%) [(自己資本金 + 剰余金) / 負債・資本合計]×100 H27以降 [(自己資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰越収益) / 負債・資本合計]×100	自己調達した資本金の割合を示し、数値が高いほど健全な財政状態といえます。創設からの期間が短い場合は、一般的にこの数値が低く、借金への依存が高いといえます。	36.2	69.1	69.7	70.3	71.1	※新会計基準に基づく決算値により計算しています。
C120	3024	固定比率(%) [(有形固定資産+無形固定資産)/(自己資本金+剰余金)]×100 H27以降 [(有形固定資産 / (自己資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰越収益))]×100	自己調達した資本がどの程度固定資産に投下されているかを示します。この比率は低いほど良いですが水道事業は建設費を企業債等に依存しているため、必然的に高くなります。	269.2	140.3	138.8	137.4	136.1	※新会計基準に基づく決算値により計算しています。

指標 番号	(旧) 番号	業務指標名 算出定義	指標の解説	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	当企業団の傾向
C121	3025	企業債償還元金対減価償却比率(%) (建設改良のための企業債償還元金 / 当年度減価償却費)×100	企業債償還元金の当年度減価償却費に対する割合を示します。投下資本の回収と再投資との間のバランスを見る指標であり、数値が低いこと(100%以下)が望ましいとされています。	41.7	48.2	80.9	93.5	107.4	据置期間の終了に伴い企業債元金償還が増加した一方、償還年限に比べ法定耐用年数の長い資産が多いことから、当面は元金償還金に対し減価償却費が低く推移するため高い数値となっています。
C122	3026	固定資産回転率(回) (営業収益 - 受託工事収益) / [(期首固定資産 + 期末固定資産) / 2]	1年間に固定資産の何倍の営業収益があったかを示します。固定資産の活用度を示す指標で、この数値が大きいほど固定資産を有効に活用しており、小さいほど過大投資の可能性のあることを表しています。	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	水道事業は多くの固定資産を必要とすること、また、創設事業が終了し用水供給を開始して間もないことから、指標値は低くなっています。
C123	3027	固定資産使用効率(m ³ /10,000円) (給水量 / 有形固定資産)×10,000	有形固定資産の使用効率を示します。数値が大きいほど施設が効率的であることを意味しています。	1.41	1.43	1.48	1.51	1.50	水道事業は多くの固定資産を必要とすること、また、創設事業が終了し用水供給を開始して間もないことから、指標値は低くなっています。
C201	3101	水道技術に関する資格取得度(件/人) 職員が取得している水道技術に関する資格数 / 全職員数	職員1人当たりの法定資格所有数を示します。職務として必要な資格を取ることにより職員の資質の向上を図ります。	1.06	1.33	1.36	2.00	2.06	職員一人当たり約2.1件の法定資格を有しています。
C202	3103	外部研修時間(時間) (職員が外部研修を受けた時間・人数) / 全職員数	職員1人当たりの年間の外部研修受講時間数を示します。職務に関する外部研修を受けることにより職員の資質の向上を図ります。	16.4	15.1	11.8	15.9	19.8	研修による職員の資質・技術向上に取り組んでいます。
C203	3104	内部研修時間(時間) (職員が内部研修を受けた時間・人数) / 全職員数	職員1人当たりの年間の内部研修受講時間数を示します。職務に関する内部研修を受けることにより職員の資質の向上を図ります。	17.7	8.4	4.4	5.4	7.9	研修による職員の資質・技術向上に取り組んでいます。
C204	3105	技術職員率(%) (技術職員総数 / 全職員数)×100	全職員数に占める技術職員数の割合を示します。技術的業務の直営維持が難しくなっている現状と関係が深いものとなります。	55.6	55.6	42.9	62.5	62.5	平成29年度より工事係を配置したほか、事務局長及び企画係員に技術職員を配置したため技術職員率は上昇しています。
C205	3106	水道業務経験年数度(年/人) 全職員の水道業務経験年数 / 全職員数	職員1人当たりの水道業務経験年数を示します。水道業務の職員の習熟度と関係が深いものとなります。	9	8.1	5.9	6.4	7.1	平成30年度の職員は一人当たり約7年の水道業務経験年数を有しています。
C206	6001	国際技術等協力度(人・週) 人的技術等協力者数 × 滞在週数	国際水道技術協力のために海外での滞在週数を示します。	0	0	0	0	0	国際技術等協力の実績はありません。
C207	6101	国際交流数(件) 年間人的交流件数	年間での人的交流(派遣・受入れなど)の件数を示します。	0	0	0	0	0	国際交流の実績はありません。
C302	5009	浄水場第三者委託率(%) (第三者委託した浄水場能力 / 全浄水場能力)×100	全浄水場に占める、浄水業務(運転管理)を第三者に委託している浄水場の割合を浄水場の能力を基に算出した指標です。	0	0	0	0	0	第三者委託は行っていません。
C402		インターネットによる情報の提供度(回) ウェブページへの掲載回数	企業団ホームページの更新回数を示します。			23	24	32	主に水質検査結果や財政状況等についてホームページの更新を行っています。その他必要な情報についても、都度情報提供しています。
C403	3204	水道施設見学者割合(人/1000人) 見学者数 / (現在給水人口×1000)	給水人口1000人当たりの水道施設見学者数を示します。給水区域外からの見学者も含まれます。			4.1	2.8	3.5	企業団では4月から11月の間に見学を受け付けています。

*：浄水場及びポンプ所の平均値

【 強 靱 : 危機管理が徹底された災害に強い水道 】

指標番号	(旧)番号	業務指標名 算出定義	指標の解説	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	当企業団の傾向
B201	5101	浄水場事故割合(件/10年・箇所) 10年間の浄水場停止事故件数 / 浄水場数	過去10年間で浄水場が事故により停止した件数の総浄水場数に対する割合を示します。 当企業団は浄水場が1箇所のため、過去10年間における浄水場停止事故件数を示します。	0	0	0	0	0	過去10年間において、浄水場が停止するような事故は発生していません。
B204	5103	管路の事故割合(件/100km) (管路の事故件数 / 管路総延長) × 100	管路延長100km当たりの事故件数を示します。	0	0	0	0	13.5	北海道胆振東部地震の影響により、送水管路上の空気弁合計6箇所が破損する事故が発生しました。 管路の総延長が100kmに満たないため、評価結果は実際の事故件数よりも大きくなります。
B205	2202	幹線管路の事故割合(件/100km) (幹線管路の事故件数 / (幹線管路延長 × 100))	年間の幹線管路(給水栓を接続する配水管以外の一般に口径の大きい管)の事故(破裂、抜け出し、漏水など)が幹線管路延長100kmあたり何件あるかを示します。	0	0	0	0	13.5	当企業団が所有する管路は全て基幹管路に当たるため、管路上の事故件数がそのままここに反映されます。
B206	5104	鉄製管路の事故割合(件/100km) (鉄製管路の事故件数 / 鉄製管路総延長) × 100	鉄製の管路延長100km当たりの事故件数を示します。	0	0	0	0	13.5	当企業団が所有する管路は全てダクタイル鋳鉄管を使用したものであるため、管路上の事故件数がそのままここに反映されます。
B210		年間の災害対策訓練実施(回数/年)	地震、風水害、施設事故、水質事故などに関して、1年間に災害対策訓練を実施した回数を示します。		1	1	1	0	昨年度は北海道胆振東部地震の影響で訓練を実施できませんでしたが、地震時の対応について反省会を行い、緊急時対応の見直しを行いました。
B601	2206	系統間の原水融通率(%) (原水融通能力 / 全浄水施設能力) × 100	全浄水施設能力に対する他系統からの融通可能な原水水量の割合を示すものであり、水運用の安定性、柔軟性及び危機対応性を表します。			0.0	0.0	0.0	当企業団には1系統での運用のため原水融通率は0となります。
B602	2207	浄水施設の耐震率(%) (耐震対策の施された浄水施設能力 / 全浄水施設能力) × 100	浄水施設のうち高度な耐震化(レベル2、ランクA)が成されている施設能力の全浄水施設能力に対する割合を示します。	100	100	100	100	100	耐震工法指針に準拠した耐震構造となっています。
B602-2		浄水施設の主要構造物耐震化率 (沈殿・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設能力+ろ過のみ施設の耐震化浄水施設能力) / 全浄水施設能力 × 100	沈殿・ろ過を有する施設の沈殿池及びろ過池のうち、水道施設耐震工法指針で定めるランクAの耐震基準で設計されているもの、又は調査の結果、この基準を満たしていると判断された沈殿池の浄水能力の合計。		100	100	100	100	耐震工法指針に準拠した耐震構造となっています。
B603	2208	ポンプ所の耐震施設率(%) (耐震対策の施されたポンプ所能力 / 全ポンプ所能力) × 100	ポンプ施設のうち高度な耐震化(レベル2、ランクA)が成されている施設能力の全ポンプ能力に対する割合を示します。	100	100	100	100	100	耐震工法指針に準拠した耐震構造となっています。
B604	2209	配水池の耐震施設率(%) (耐震対策の施された配水池有効容量 / 配水池等有効容量) × 100 ※配水池有効容量を浄水池及び当別ポンプ井有効容量とする。	浄水池のうち高度な耐震化(レベル2、ランクA)が成されている施設能力の全浄水池能力に対する割合を示します。	100	100	100	100	100	耐震工法指針に準拠した耐震構造となっています。※配水池を有していないため、浄水池及び当別ポンプ井に置き換えています。
B605	2210	管路の耐震化率(%) (耐震管延長 / 管路総延長) × 100	耐震性のある材質と継手(管の接続部)により構成された管路の割合を示します。	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	布設当時は耐震基準を満たしていましたが、その後の基準の見直しにより非耐震性となった箇所があることから、約80%という状況になっています。
B606		基幹管路の耐震管率 (基幹管路のうち耐震管延長/基幹管路延長) × 100	基幹管路のうち、離脱防止機構付き継手のダクタイル鋳鉄管、溶接継手の鋼管・ステンレス管及び高密度・熱融着継手の水道配水用ポリエチレン管の延長の合計。		79.2	79.2	79.2	79.2	布設当時は耐震基準を満たしていましたが、その後の基準の見直しにより非耐震性となった箇所があることから、基幹管路での耐震化率は約80%となっています。
B606-2		基幹管路の耐震適合率 (基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長 / 基幹管路延長) × 100	基幹管路のうち、耐震適合性のある管を使用した管路の延長の合計。		79.2	79.2	79.2	79.2	布設当時は耐震基準を満たしていましたが、その後の基準の見直しにより非耐震性となった箇所があることから、基幹管路での耐震化率は約80%となっています。
B607		重要給水施設配水管路の耐震管率 (重要給水施設配水管路のうち耐震管延長 / 重要給水施設配水管路延長) × 100 ※配水管は送水管とする。	重要給水施設送水管路のうち、離脱防止機構付き継手のダクタイル鋳鉄管、溶接継手の鋼管・ステンレス管及び高密度・熱融着継手の水道配水用ポリエチレン管の延長の合計。			86.7	86.7	86.7	布設当時は耐震基準を満たしていましたが、その後の基準の見直しにより非耐震性となった箇所があることから、重要給水施設を有する地域の配水施設までの送水管路における耐震化率は約87%となっています。
B607-2		重要給水施設配水管路の耐震適合率 (重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延長 / 重要給水施設配水管路延長) × 100 ※配水管は送水管とする。	重要給水施設送水管路のうち、耐震適合性のある管を使用した管路の延長の合計。			86.7	86.7	86.7	布設当時は耐震基準を満たしていましたが、その後の基準の見直しにより非耐震性となった箇所があることから、重要給水施設を有する地域の配水施設までの送水管路における耐震化率は約87%となっています。
B608		停電時配水量確保率(%) (全施設停電時に確保できる配水能力 / 一日平均配水量) × 100 ※配水は送水とする。	全施設の停電が24時間以上継続した場合に、常用若しくは非常用の発電機、エンジンポンプなどの内燃機関、自然流下又は上流測施設からの直送によって送水可能な一日当たりの送水能力を示します。		100	100	161.5	162.4	全施設に非常用の発電機を設置しており、停電が24時間以上継続した場合でも燃料の供給があれば送水可能です。
B609	2211	薬品備蓄日数(日) 平均薬品貯蔵量 / 一日平均使用量	浄水場で使用する薬品が1日平均使用量に対して何日分貯蔵されているかを示します。	26.4	25.8	36.8	35.9	33.3	1日平均の使用量で十分な備蓄量があります。
B610	2212	燃料備蓄日数(日) 平均燃料貯蔵量 / 一日使用量	浄水場などで使用する発電用の燃料が1日平均使用量に対して何日分貯蔵されているかを示します。	1.1	1.1	1.1	1.5	2.1	定格運転の場合、2日以上発電設備の稼働が可能となっています。